



## Revisión del Plan de Incendios de Unidades de Vivienda Anexa (ADU): Lista de Verificación para la Presentación de Documentos

Los planes sin esta información se consideran incompletos y no serán aceptados para admisión.

El Departamento de Bomberos de San José (SJFD, por sus siglas en inglés) revisará y hará cumplir las disposiciones aplicables del Código de Incendios de California (CFC, por sus siglas en inglés) y las pólizas de SJ durante la revisión del plan de una ADU. Esta lista no constituye todos los requisitos para la aprobación del departamento de bomberos. Consulte con Prevención de Incendios al 408-535-7750.

**INSTRUCCIONES.** Antes de enviar los planos al departamento de construcción, asegúrese de que la información de los datos de hidrantes y flujo de agua como se indica a continuación esté incluida en su presentación. Incluya esta lista de verificación de admisión de presentación completa con sus planes para el departamento de construcción. **Los planos presentados sin la Carta de Flujo de Fuego serán rechazados y marcados como incompletos.** Será necesario volver a presentar los planes.

**LISTA DE VERIFICACIÓN DE ADMISIÓN.** Es responsabilidad del solicitante marcar todos los elementos requeridos para la admisión.

### UBICACIÓN DE HIDRANTES

*Proporcione un plano del sitio. El plano del sitio deberá mostrar la ubicación de la(s) boca(s) de incendio más cercana(s) que sirva al sitio del proyecto y la ubicación de la ADU propuesta en el lote.*

### FLUJO DE FUEGO

*Comuníquese con su compañía de agua y proporcione una copia de la carta que indique que hay disponible un flujo mínimo de incendio de 1,000 gpm (galones por minuto) a 20 psi en el hidrante más cercano. Consulte a continuación una lista de proveedores de servicios de agua.*

¿Necesita buscar a su proveedor de servicios? [Búsqueda de servicios públicos | Ciudad de San José \(sanjoseca.gov\)](#)

#### Sistema Municipal de Agua de San José

[Sistema Municipal de Agua de San José Solicitud de información sobre el flujo de agua Servicio](#) al cliente → Solicitud de información sobre el flujo de incendios  
Teléfono: 408-277-3671  
[muniwatersystem@sanjoseca.gov](mailto:muniwatersystem@sanjoseca.gov)

Compañía de Agua de San José

Teléfono: (408) 918-7362 Fax: (408) 279-7889E-mail:  
[engineering.dept@sjwater.com](mailto:engineering.dept@sjwater.com)

[Solicitud de información sobre el flujo de agua de la Compañía de Agua de San José](#)

Incluya las palabras **FLUJO DE AGUA** en la línea de asunto y todo lo siguiente:

- Nombre del solicitante
- Nombre de la empresa, si corresponde, dirección postal de la empresa, número de teléfono y dirección de correo electrónico
- Nombre de la calle y dirección del proyecto-  
Calle transversal más cercana a esa ubicación
- Un mapa croquis de dónde se solicita la información de flujo

Compañía de Agua Great Oaks

Teléfono: (408) 227-9540  
Fax: (408) 227-7126  
[customerservice@greatoakswater.com](mailto:customerservice@greatoakswater.com)