



消防車輛通道

不及最小寬度要求的道路及死胡同的路緣石必須塗成紅色。

D103.3 轉彎半徑。最小內轉彎半徑應為 30 英尺，最小外轉彎半徑應為 50 英尺。上述轉彎半徑應符合附錄 D 圖 D103.1（死胡同消防車輛通道道路轉彎）。

D103.5 消防車輛通道大門。消防車輛通道的大門應符合以下所有標準：1. 只有單個大門的情況下，大門寬度應不小於 20 英尺（6096 毫米）。消防車輛道路由分隔的車道組成，大門寬度應不小於 14 英尺。

2022 CFC D105.1 根據 SJMC 17.12 第 13 部分修訂。